

Zertifikat Nr. MPA-BS 6000/621/21

Bauprodukt

Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen

Brandschutzklappen „BKA-EN“, „BKP-EN“ und „BSK-RPR“

Hersteller und Herstellwerk

SCHAKO KG
Weidenäcker 9
88605 Messkirch-Heudorf

Technische Spezifikationen

Die Bauprodukte erfüllen die Anforderungen an die harmonisierte Norm EN 15650:2010 und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.4212-997 vom 19.03.2014.

Prüfung/Klassifizierung

Die Brandschutzklappen wurden nach EN 15650:2010 geprüft. Sie bestehen im Wesentlichen (mindestens Gehäuse und Absperrlement) aus nichtbrennbaren Baustoffen, mindestens Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1. Baustoffe der übrigen Komponenten mindestens E-d2 nach EN 13501-1.

Überwachung

Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.

Gültigkeit

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.02.2022 ausgestellt und gilt längstens bis zum 04.04.2029, solange weder das Bauprodukt noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Zertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, 05.04.2024

Dr.-Ing. Sven Lehmborg

Seite 1 von 1